

黄南州城镇污水垃圾处理设施建设运行情况专项督查 问题整改情况公示表

整改任务概述	1. 2020 年 6 月停运，至今未封场。未按规定设置标识标牌。2. 无固定渗滤液回灌装置，渗滤液产出及回灌量底数不清。3. 部分泄洪渠堵塞。4. 运营台账不规范。5. 未履行项目竣工环保验收手续，排污许可证未申领。
整改责任单位	泽库县住房和城乡建设局
整改目标	完成第一垃圾填埋场问题整改工作
整改措施及成效	第一时间向上级部门请示第一垃圾场封场事宜，并落实封场专项资金，确保封场工作有序推进。待第一垃圾填埋场稳定化程度达到相应要求后再进行适宜的场地利用。
整改时间	2025 年 9 月
社会监督联系人及电话	泽库县生态环境保护督察工作领导小组办公室 电话：0973-8752264

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人员担任。